



防爆合格证

(编号: 81507151)

Ex

单位名称	人民电器集团防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇智广工业区 (人民电器集团有限公司内)		
型号规格	BHC	G3"	
产品名称	防爆穿线盒	防爆标志	Ex e II C Gb
产品标准	Q/RMD 096-2015	图样编号	2RM 671.008.4
备 注	1、可代表: G $\frac{1}{2}$ "、G $\frac{3}{4}$ "、G1"、G1 $\frac{1}{4}$ "、G1 $\frac{1}{2}$ "、G2"、G2 $\frac{1}{4}$ "、G3"; 2、环境温度: -40℃~+40℃。		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:
GB 3836.1—2010、GB 3836.2—2010。

本证有效期至: 2020年11月27日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2015年11月28日

