



国家防爆

防爆合格证

制造单位 人民电器集团防爆电器有限公司
(浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号)

产品名称 防爆挠性连接管

型号规格 BNG-100×1200 NPT4

防爆标志 Ex d IIC Gb/Ex tD A21 IP65

产品标准 Q/RMD108-2017

总装图号 2RM.390.001

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB 3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分:通用要求》

GB 3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分:通用要求》

GB12476.5-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分:外壳保护型“tD”》

JB/T9600-1999 《防爆挠性连接管》

记事: 1.该产品安装使用时应保证安装后防护等级满足 IP65 的要求,且不能改变与其配套的防爆产品的结构。

2.可代表产品: BNG-100×1200 NPT4 M113×2、BNG-80×1200 NPT3 M86×2、BNG-70×1200 NPT2 ½ M75×1.5、BNG-50×1200 NPT2 M60×1.5、BNG-40×1000 NPT1 ½ M50×1.5、BNG-32×1000 NPT1 ¼ M40×1.5、BNG-25×1000 NPT1 M32×1.5、BNG-20×700 NPT ¼ M25×1.5、BNG-15×700 NPT ½ M20×1.5 M16×1.5。

中心主任

颁发日期 2018年03月14日

本证有效期 2018年03月14日至2023年03月13日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com

