



(2010)国认监认字(080)号



2010000394Z

检验报告

No: CTQC/B-10.408

样品名称: 电力变压器

送检单位: 江西变电设备有限公司

检验类别: 委托试验

国家变压器质量监督检验中心
沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室

国家变压器质量监督检验中心

沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室

检验报告

No: CTQC/B-10.408

共 35 页第 2 页

样品名称	电力变压器	企业申请型号	S11-M-800/10
		确认型号	S11-M-800/10
送检单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2010年10月14日
生产单位地址	江西新余县工业园区	原编号或生产日期	20101686
检验依据	GB1094.1—1996 GB1094.2—1996 GB1094.3—2003 GB1094.5—2008 GB/T6451—2008 GB/T1094.10—2003 JB/T10088—2004 技术服务合同书	检验项目	例行试验 温升试验 声级测定 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 短路承受能力试验 雷电冲击试验
检验结论	电力变压器(型号: S11-M-800/10)例行试验、温升试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验、雷电冲击试验的试验结果符合检验依据标准和技术服务合同书要求,样品上述试验合格。		
备注	<p>签发日期: 2010年10月16日</p> <p>检验专用章</p> <p>检验专用章</p>		

批准: 李世成 审核: 阳高 校核: 李江 编制: 王强

声明: 1. 检验报告无“检验专用章”, 检验单位公章和每页封章无效。 2. 检验报告无编制、审核、批准人签字无效。 3. 对检验报告若有异议, 请在收到报告后及时向检验单位提出。 4. 检验(测试)结论仅对样品有效。 5. 未经实验室书面批准, 不得复制证书或检验报告(完整复制除外)。