



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695188

**认证委托人名称及地址**

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产者名称及地址**

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产企业名称及地址**

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流真空接触器

CKJ5-400; Uimp: 8kV; Ui: 1200V; Ith: 400A; AC-3: Ue/Ie: AC1140V/400A;  
AC-4: Ue/Ie: AC1140V/330A; Us: AC380V, 220V, 127V, 110V, 36V; 3P;  
配用的辅助触头: 4NO4NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 380V/1.9A; DC-13: Ue/Ie:  
220V/0.31A

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

