



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695597

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
小型断路器  
RDB3-100、RDB3U-100、RDB3-100Z、RDB3U-100Z；详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695597

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDB3-100、RDB3U-100、RDB3-100Z、RDB3U-100Z;  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 6kV;  
 $U_e$ : RDB3-100、RDB3U-100: AC230/400V(1P)、AC400V(2P、3P、4P); RDB3-100Z、  
RDB3U-100Z: AC230/400V (1P)、AC400V (2P)、DC220V (1P、2P);  $I_n$ : 6A、  
10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; RDB3-100、RDB3U-100:  
 $I_{cn}$ =10000A;  $I_{cs}$ =7500A; RDB3-100Z、RDB3U-100Z:  $I_{cn}$ =10000A(交流)、6000A(直  
流);  $I_{cs}$ =7500A(交流)、6000A(直流); 瞬时脱扣类型: C 型、D 型(RDB3-100、  
RDB3U-100), B 型、C 型(RDB3-100Z、RDB3U-100Z); 极数: AC: 1P、2P、  
3P、4P(所有极均为保护极); DC: 1P(外形)、2P(外形)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司