



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697076

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDB5LE-63MA；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697076

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDB5LE-63MA;

Ue(AC): 230V(1P+N、2P); 400V(3P、3P+N、4P);

Ui: 690V; Uimp: 6kV; 选择性类别:A 类;

In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

过电流脱扣器类型: 单磁式; Ics(kA)=Icu(kA): 6kA; 漏电脱扣器类型: 电子式;

I Δ n: 0.03A、0.05A、0.1A/AC 型; I Δ m: 3kA;

1P+N (带一个保护极, 不适用于隔离)、2P (带二个保护极, 适用于隔离)、3P (带三个保护极, 适用于隔离)、3P+N (带三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离)、4P (带四个保护极, 适用于隔离)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司