



产品认证证书

证书编号: CQC16012152525

发证日期: 2022年03月31日

有效期至: 长期有效

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 电能表外置断路器
RDB5Z-100N、RDB5Z-100H ; Uimp : 6kV ; Ui : 500V ; Ue : AC230V(1P+N、2P) , AC400V(3P、3P+N、4P) ; In : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A ; 瞬时脱扣类型 : C 型、D 型 ; Icn : RDB5Z-100N : 6000A , RDB5Z-100H : 10000A ; Ics : RDB5Z-100N : 6000A , RDB5Z-100H : 7500A ; 极数 : 1P+N(N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(N 极可开闭)、4P ; 控制方式 : 远程全自动控制方式 ; 控制电平电压 : 220V

产品标准和技术要求 CQC1121-2016;GB/T 10963.1-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462187-2016 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016 年 09 月 19 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC16012152525

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

RDB5Z-100N、RDB5Z-100H ;Uimp :6kV ;Ui :500V ;Ue :AC230V(1P+N、2P) ,AC400V(3P、3P+N、4P) ;In : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A ;瞬时脱扣类型 : C 型、D 型 ;Icn :RDB5Z-100N :6000A ,RDB5Z-100H :10000A ;Ics :RDB5Z-100N :6000A ,RDB5Z-100H :7500A ;极数 :1P+N(N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(N 极可开闭)、4P ;控制方式 :远程全自动控制方式 ;控制电平电压 : 220V

型号解释:

RD B 5 Z - 100 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业代号
- (2) 电能表外置断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有自重重合闸、预付费及分励脱扣功能
- (5) 壳架等级额定电流(A)
- (6) N: 普通型、H: 高分断型
- (7) 无代码表示右侧机构, 1 代表左侧机构



中国质量认证中心