



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695278

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器

RDC19-63/12B,RDC19-63/21B,RDC19-63/12C,RDC19-63/21C;Uimp:8kV;Ui:660V; Ith:63A;
Ue:AC220/230V、AC380/400V;Ie:43A;使用类别:AC-6b;Us:AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、
AC380V/50Hz; Qe:15kvar(Ue=AC220/230V),30kvar(Ue=AC380/400V); IP20; 3P; 配用的辅助
触头 2NO1NC、1NO2NC: Ith:6A, AC-15:380V/0.95A, DC-13:220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月20日 有效期至:2029年09月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

