



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695704

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

RDC5-25,RDC5-32,RDC5-38,RDC5-25N,RDC5-32N,RDC5-38N; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 23 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695704

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDC5-25,RDC5-32,RDC5-38,RDC5-25N,RDC5-32N,RDC5-38N

Uimp:8kV; Ui:690V;

Ith: RDC5-25, RDC5-25N:40A; RDC5-32, RDC5-32N, RDC5-38, RDC5-38N:50A;

AC-3:

Ue/Ie: RDC5-25, RDC5-25N: AC380V/400V/25A,AC660V/690V/18A;

RDC5-32, RDC5-32N: AC380V/400V/32A,AC660V/690V/22A;

RDC5-38, RDC5-38N: AC380V/400V/38A,AC660V/690V/22A;

AC-4:

Ue/Ie: RDC5-25, RDC5-25N: AC380V/400V/8.5A,AC660V/690V/4.4A;

RDC5-32, RDC5-32N: AC380V/400V/12A,AC660V/690V/7.5A;

RDC5-38, RDC5-38N: AC380V/400V/14A,AC660V/690V/8.9A;

使用类别:AC-3,AC-4;

Us: AC24V,AC36V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V/230V, AC240V,
AC380V/400V, AC415V, AC440V, 50Hz;

极数:3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC、1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司