



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695706

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
RDC5-6,RDC5-9,RDC5-12,RDC5-18,RDC5-6N,RDC5-9N,RDC5-12N, RDC5-18N;详
见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695706

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDC5-6,RDC5-9,RDC5-12,RDC5-18,RDC5-6N,RDC5-9N,RDC5-12N, RDC5-18N

Uimp:8kV; Ui:690V;

Ith: 16A(RDC5-6),25A(RDC5-9, RDC5-12),32A(RDC5-18);

AC-3:

Ue/Ie: RDC5-6, RDC5-6N: AC380V/400V/6A,AC660V/690V/3.8A;

RDC5-9, RDC5-9N: AC380V/400V/9A,AC660V/690V/6.6A;

RDC5-12, RDC5-12N: AC380V/400V/12A,AC660V/690V/8.9A;

RDC5-18, RDC5-18N: AC380V/400V/18A,AC660V/690V/12A;

AC-4:

Ue/Ie: RDC5-6, RDC5-6N: AC380V/400V/2.6A,AC660V/690V/1A;

RDC5-9, RDC5-9N: AC380V/400V/3.5A,AC660V/690V/1.5A;

RDC5-12, RDC5-12N: AC380V/400V/5A,AC660V/690V/2A;

RDC5-18, RDC5-18N: AC380V/400V/7.7A,AC660V/690V/3.8A;

使用类别:AC-3,AC-4;

Us: AC24V,AC36V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V/230V, AC240V, AC380V/400V, AC415V, AC440V, 50Hz;

极数:3P;

配用的辅助触头: (本体) 1NO,1NC,1NO1NC;

Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

型号的解释:



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司