



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696399

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
RDC7-630、630N、800、800N；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696399

证书附页：第 1 页 共 2 页

RDC7-630、630N、800、800N；
Uimp:8kV；Ui:690V；
使用类别:AC-2、AC-3，AC-4；
Ue:AC(220/230)V/(380/400)V/(660/690)V；Iq:50kA；Us:AC24V，36V，110V，
127V，220V，380V/50Hz；3P；
RDC7-630：Ith:630A；
Ie:630A/630A/500A(AC-2、AC-3)，
570A/315A/182A(AC-4)；
使用类别:AC-2、AC-3，AC-4；
RDC7-630N：Ith:630A；
Ie:570A/315A/182A(AC-4)；
使用类别:AC-4；
RDC7-800：Ith:800A；
Ie:800A/800A/500A(AC-2、AC-3)，
570A/400A/231A(AC-4)；
使用类别:AC-2、AC-3，AC-4；
RDC7-800N：Ith:800A；
Ie:570A/400A/231A(AC-4)；
使用类别:AC-4；
配用的辅助触头：2NO2NC；Ith:10A；
AC-15:(220/230)V/1.64A、
(380/400)V/0.95A；DC-13:110V/0.3A、
220V/0.15A；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696399


证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释：

3.3.1 接触器型号及含义



3.3.2 辅助触头组型号及含义



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司