



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695193

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM1-250L、RDM1-250M、RDM1-250H、RDM1-250LT、RDM1-250MT、
RDM1-250HT；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695193

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM1-250L、RDM1-250M、RDM1-250H、RDM1-250LT、RDM1-250MT、RDM1-250HT; U_{imp} : 8kV; U_i : 800V; U_e : AC400V(L 型), AC400V/690V(M, H 型); I_n : 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; AC400V: L 型: I_{cs} : 25kA, I_{cu} : 36kA; M 型: I_{cs} : 36kA, I_{cu} : 50kA; H 型: I_{cs} : 50kA, I_{cu} : 85kA; AC690V: M、H 型: I_{cs} : 5kA, I_{cu} : 10kA; 选择性类别: A; 极数: 3P, 4P(N 极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC; I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : AC400V/0.4A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 分励: U_s : AC220V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司