



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695192

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器  
RDM1-800M、RDM1-800H；详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695192

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM1-800M、RDM1-800H; Ue: AC400V (M、H 型)、AC690V (M 型); Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 500A、630A、700A、800A; Ue: AC400V: M 型: Ics: 50kA; Icu: 75kA; H 型: Ics: 65kA, Icu: 100kA; Ue: AC690V: M 型: Ics: 10kA, Icu: 20kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (3 个保护极) (M 型、H 型), 4P(3 个保护极, N 极可开闭) (仅 M 型); 适用于隔离用。配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1NO1NC、2NO2NC; Ui: 400V; 约定发热电流 (Ith): 3A; 使用类别: AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司