



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696861

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器  
RDM5E-630F、RDM5E-630M、RDM5E-630H；详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696861

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5E-630F、RDM5E-630M、RDM5E-630H； $U_{imp}$ : 12kV； $U_i$ : 1000V； $U_e$ : AC400V/690V； $I_n$ : 630A (250A~630A 可调)；过电流脱扣器类型：电子式；AC400V： $I_{cs}=50kA$ ， $I_{cu}=50kA$ (F 型)； $I_{cs}=55kA$ ， $I_{cu}=85kA$ (M 型)； $I_{cs}=75kA$ ， $I_{cu}=100kA$ (H 型)；AC690V： $I_{cs}=15kA$ ， $I_{cu}=20kA$ (F 型)； $I_{cs}=15kA$ ， $I_{cu}=20kA$ (M 型)； $I_{cs}=15kA$ ， $I_{cu}=20kA$ (H 型)； $I_{cw}$ : 10kA/1s；选择性类别：B 类；频率：50Hz；极数：3P；适用于隔离；配用的辅助触头：2NO2NC；约定发热电流 ( $I_{th}$ ): 3A； $U_i$ : 400V； $U_{imp}$ : 4kV；相应类别下的 额定工作电压( $U_e$ )/额定工作电流 ( $I_e$ ): AC-15: AC400V/0.4A；DC-13: DC220V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司