



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695629

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM5E-800F, RDM5E-800M, RDM5E-800H; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 23 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695629

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5E-800F, RDM5E-800M, RDM5E-800H; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V/690V; In: 630A(IR=250A~630A 可调), 800A(IR=315A~800A 可调); 过电流脱扣器类型:电子式; Ics: AC400V: F 型: 50kA, M 型: 50kA; H 型: 65kA; AC690V: 15kA (F, M, H 型); Icu: AC400V: F 型: 50kA, M 型: 75kA; H 型: 100kA; AC690V: 20kA (F, M, H 型); Icw: 10kA/1s; 选择性类别: B 类; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离; 配用的辅助触头: 2NO2NC, Ith: 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

型号的解释:




表 2 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	分励脱扣器	二组辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头
过流脱扣器方式	代 号				
电子式脱扣器	00	10	20	30	40

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司