



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493819
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: RDH5D-250

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 双电源自动转换开关	委托人: 人民电器集团有限公司
型 号: RDH5D-250	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)
商 标:	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 3 台	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)
样品来源: 工厂送样	
收样日期: 2017-01-20	
完成日期: 2017-05-02	生产企业: 浙江人民电器有限公司
	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDH5D-250
 额定冲击耐受电压(Uimp) : 8kV;
 控制器额定冲击耐受电压(Uimp) : 4kV;
 额定绝缘电压(Ui): 690V;
 约定发热电流(Ith): 250A;
 额定工作电压(Ue): AC400V;
 额定工作电流(Ie): 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;
 使用类别: AC-33iB;
 额定短路接通能力(Icm)(峰值): 17kA;
 额定短时耐受电流(Icw): 10kA/50ms;
 电器级别: PC 级;
 转换方式: ATSE;
 极数: 3P, 4P;

主检: 日期: 2017.5.15

审核: 日期: 2017.5.15

签发: 日期: 2017.5.15

备注: 变更内容见本报告第 2 页附页

