



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2995648
(任务编号)

产品名称: 时控开关

型号: KG316TX

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 时控开关 型号: KG316TX 商标: / 样品数量: 2台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-26 完成日期: 2018-11-02	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

KG316TX

Ui:250V;Uimp:2.5kV;lth:10A;

AC-15:Ue/Ie: AC220V/5A;

外壳防护等级: IP20.

主检: 王炜 签字: *王炜* 日期: 2018-11-07

审核: 陆维导 签字: *陆维导* 日期: 2018-11-07

签发: 张洁 签字: *张洁* 日期: 2018-11-07



备注:

1. 变更情况;

序号和名称	变更前	变更后
变更情况: 1.标准换版	GB 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
2.纠正上报错误	AC-15:Ue/Ie: AC220V/3A;	AC-15:Ue/Ie: AC220V/5A;

2.原 CCC 认可报告编号: C-040-13B1500-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2015010303749523;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。