



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0304-2629631

(任务编号)

产品名称: 软起动器

型号: RDJR6-75kW, RDJR6-90kW, RDJR6-115kW,
RDJR6-132kW, RDJR6-160kW, RDJR6-185kW,
RDJR6-200kW

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 软起动器 型号: DJR6-75kW, RDJR6-90kW, RDJR6-115kW, RDJR6-132kW, RDJR6-160kW, RDJR6-185kW, RDJR6-200kW 商 标: / 样品数量: 1台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-09-05 完成日期: 2017-09-16	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车 站路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.6-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 RDJR6-75kW, RDJR6-90kW, RDJR6-115kW,
 RDJR6-132kW, RDJR6-160kW, RDJR6-185kW, RDJR6-200kW
 Uimp: 6kV; Ui: 660V; Ue: AC380V;
 Ith=Ie: 150A, 180A, 230A, 264A, 320A, 370A, 400A;
 Pe: 75kW, 90kW, 115kW, 132kW, 160kW, 185kW, 200kW;
 使用类别: AC-53b; 极数: 3P.

主检: 王 炜 签字: 日期: 2017-09-27	 (检测机构名称) 盖章 2017年9月27日
审核: 姚惠芳 签字: 日期: 2017-09-27	
签发: 许建林 签字: 日期: 2017-09-27	

备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准换版	GB 14048.6-2008	GB/T 14048.6-2016

2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-10B4586-S;

3. 出具原 CCC 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 CCC 证书编号: 2012010304533240;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。