



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2995608

(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型号: HR6-160

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 熔断器式隔离开关	委托人: 人民电器集团有限公司
型号: HR6-160	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商标:  PEOPLE	生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
样品数量: 2台	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 企业送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2018-10-23	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
完成日期: 2018-11-13	

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR6-160; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 63A, 100A, 125A, 160A; Ue: AC400V; Ie: 63A, 100A, 125A, 160A; Iq: 50kA; AC-23B; 3P

主检: 钱晓鹏 签名: 日期: 2018-11-13

审核: 林杰 签名: 日期: 2018-11-14

签发: 许启进 签名: 日期: 2018-11-14



示波图编号原则: 操作性寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图。IV-01、F-01 为同一只样品。

变更信息	变更前	变更后
国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
约定发热电流 Ith 变更	160A	63A, 100A, 125A, 160A
污染等级变更	/	3
熔断体变更	元件/材料名称: RT16-00(NT00) 型号规格/牌号: 2009010308333837 供应商: 上海人民电器开关厂有限公司乐清分公司	元件/材料名称: 熔断体 型号规格/牌号: RDT16-00 供应商: 人民电器集团有限公司 生产厂: 浙江人民电器有限公司 (2002010308013311)
原 3C 证书编号	2009010302361130	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)	17001-A2017CCC0302-2572401

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。