



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0303-3092866

产品名称: 接触器式继电器

型 号: RDCJ5-40、RDCJ5-31、RDCJ5-22、
RDCJ5-13、RDCJ5-04

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



<p>样品名称: 接触器式继电器</p> <p>型 号: RDCJ5-40、RDCJ5-31、 RDCJ5-22、RDCJ5-13、 RDCJ5-04</p> <p>样品数量: 25 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2019.01.31</p> <p>完成日期: 2019.03.06</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园)</p> <p>制造商(生产者): 人民电器集团有限公司</p> <p>制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDCJ5-40、RDCJ5-31、RDCJ5-22、RDCJ5-13、RDCJ5-04; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A、380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A、110V/0.3A; 防护等级: IP20</p>	
<p>签发人: 徐亮</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2019.03.06</p>	
<p>备注:</p>	