



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2995653

(任务编号)

产品名称: 时间继电器

型号: JS14

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



| | |
|------------------|-----------------------------|
| 样品名称: 时间继电器 | 委托人: 人民电器集团有限公司 |
| 型号: JS14 | 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) |
| 商标: / | 生产者: 人民电器集团有限公司 |
| 样品数量: 2台 | 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) |
| 样品来源: 工厂送样 | 生产企业: 浙江人民电器有限公司 |
| 收样日期: 2018-10-26 | 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号 |
| 完成日期: 2018-11-02 | |

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JS14

Ui:380V;Uimp:2.5kV;Ith:5A;
AC-15:Ue/Ie: AC380V/0.95A, AC240V/1.5A;
DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.55A;
外壳防护等级: IP40 (操作面)。

主检: 王 炜 签字: 日期: 2018-11-07

审核: 姜 鑫 签字: 日期: 2018-11-07

签发: 张 洁 签字: 日期: 2018-11-07



备注:

1. 变更情况;

| 序号和名称 | 变更前 | 变更后 |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| 变更情况: 1.标准换版 | GB 14048.5-2008 | GB/T 14048.5-2017 |

- 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4812-S;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 CCC 证书编号: 2002010303013331;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。