



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-850075

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX1-9/22、CJX1-12/22





检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



| | |
|--|--|
| 样品名称: 交流接触器 型号: CJX1-9/22、CJX1-12/22 商 标: PEOPLE 样品数量: 4 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021. 12. 22 完成日期: 2021. 12. 29 | 委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号 |
| 试验结论: 依据 GB/T 14048. 4-2020 检验合格 | |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX1-9/22、CJX1-12/22; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 极数: 3P; 使用类别: AC-3; lth: 20A; Ue: AC230V (AC200V)、AC400V (AC380V)、AC690V (AC660V); CJX1-9/22: Ie: 9A 【AC230V (AC200V)、AC400V (AC380V)】、7. 2A 【AC690V (AC660V)】; CJX1-12/22: Ie: 12A 【AC230V (AC200V)、AC400V (AC380V)】、9. 5A 【AC690V (AC660V)】; Us: AC660V、A380V、AC220V、AC110V、AC36V/50Hz; 配用的辅助触头: 2N02NC; lth: 10A; Uimp: 8kV; Ui: 380V; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0. 95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0. 15A。 | |
| 主检: 李玉亮 签名:  日期: 2021. 12. 29 |  大连产品质量检验检测研究院有限公司 (国家低压成套电控设备质量检验检测中心) 2021 年 12 月 30 日 |
| 审核: 高 云 签名:  日期: 2021. 12. 30 | |
| 签发: 崔绍景 签名:  日期: 2021. 12. 30 | |
| 备注: 1) 该申请为变更申请, 具体变更情况见附表 1; 2) 原型式报告编号: C-040-09B4589-S; 出具原型式报告检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 3) 原变更报告编号: C-040-12B0918-S; 出具原变更报告检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4) 原证书编号: CQC2002010304013198; 5) 此报告需与原报告合并使用方为有效。 | |