



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2026CCC0304-4965606

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-80, CJX2-95, CJX2s-80, CJX2s-95

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



产品名称：交流接触器 型 号： CJX2-80, CJX2-95, CJX2s-80, CJX2s-95 商 标：PEOPLE 样品数量：5 台 样品来源：企业送样 收样日期：2026-05-11 完成日期：2026-06-17		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商)：人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号												
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格														
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： CJX2-80, CJX2-95, CJX2s-80, CJX2s-95; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; CJX2-80, CJX2s-80: Ith: 125A, Ie: 80A/80A/49A; CJX2-95, CJX2s-95: Ith: 125A, Ie: 95A/95A/49A; Us: AC660V、AC415V、AC380V、AC220V、AC110V、AC36V, 50Hz; 使用类别：AC-3; 极数：3P; 配用的辅助触头：1NO1NC; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 10A; AC-15: AC380 V/0.95A; DC-13: DC220V/0.15A														
主检：林吕杰 签名：林吕杰 日期：2026-06-17		浙江省高低压电器产品质量检验中心 2026 年 06 月 18 日												
审核：朱浩然 签名：朱浩然 日期：2026-06-18														
签发：李孟 签名：李孟 日期：2026-06-18														
备注	示波图编号原则：操作性能寿命—S 图；接通分断—T 图；预期波—Y 图；EMC—E 图													
	<table><tr><td>变更信息</td><td colspan="2">见下页“变更信息附件”</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010304696372</td></tr><tr><td rowspan="2">原证书检测机构/报告编号</td><td>苏州电器科学研究院股份有限公司</td><td>C-040-12B0973-S</td></tr><tr><td>浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心（浙江）</td><td>17001-NPC0304-21091022</td></tr></table>			变更信息	见下页“变更信息附件”		原证书编号	2024010304696372		原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-12B0973-S	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心（浙江）	17001-NPC0304-21091022
	变更信息	见下页“变更信息附件”												
	原证书编号	2024010304696372												
	原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-12B0973-S											
浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心（浙江）		17001-NPC0304-21091022												
说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效														

变更信息附件

变更信息	变更前	变更后
型号变更	CJX2-80, CJX2-95, RDC6-80, RDC6-95	CJX2-80, CJX2-95, CJX2s-80, CJX2s-95
总装配图变更	2RM.400.040.1~2 (CJX2-80, CIX2-95) ; 2RM.401.014.1~2 (RDC6-80, RDC6-95)	2RM.400.040.1 ~ 2 (CJX2-80, CJX2-95, CJX2s-80, CJX2s-95)
线圈元件/材料名称订正 (原报告笔误, 应与表1中的材料名称一致)	高强聚酯漆包线	漆包铜圆线
铁芯制造商 (生产厂家) 厂名升级	乐清市上铁冲压件有限公司	温州上铁铁芯制造有限公司

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	17001-CCC-260201009
首页	√	2	17001-CCC-260201009-S
报告组成	√	1	17001-CCC-260201009-S
安全型式试验报告	√	23	17001-CCC-260201009-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验