



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-850061

产品名称: 交流真空接触器

型 号: CKJ5-80、CKJ5-125、CKJ5-160

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



<p>样品名称: 交流真空接触器</p> <p>型号: CKJ5-80、CKJ5-125、CKJ5-160</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 6 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-12-22</p> <p>完成日期: 2022-01-04</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: CKJ5-80、CKJ5-125、CKJ5-160;

额定冲击耐受电压 (Uimp): 8kV; 额定绝缘电压 (Ui): 1200V;

约定发热电流 (Ith): 80A (CKJ5-80), 125A (CKJ5-125), 160A (CKJ5-160);

额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie):

CKJ5-80: AC-3: Ue/Ie:AC1140/80A, AC-4: Ue/Ie:AC1140/80A;

CKJ5-125: AC-3: Ue/Ie:AC1140/125A, AC-4: Ue/Ie:AC1140/100A;

CKJ5-160: AC-3: Ue/Ie:AC1140/160A, AC-4: Ue/Ie:AC1140/130A;

使用类别: AC-3、AC-4;

额定控制电源电压和频率 (Us): 36V、110V、127V、220V、380V, 50Hz;

极数: 3P;


配用的辅助触头:


常开常闭的情况和数量: 2 常开 2 常闭; Ui: 690V;

约定发热电流 (Ith): 10A;

使用类别: AC-15: Ue/Ie: 380V/1.9A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.31A。

主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-01-04

审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-01-04

签发: 丁志东 签名:  日期: 2022-01-04



备注: 变更信息详见附件表 1