

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： A2025CCC0302-4874591

（任务编号）

产品名称： 熔断器式隔离器

型 号： JDW2-0.5/□

检测机构： 湖南电科院检测集团有限公司



安全型式试验报告

样品名称：	熔断器式隔离器	委托人：	人民电器集团有限公司
型号规格：	JDW2-0.5/□	委托人地址：	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标：	/	生产者：	人民电器集团有限公司
样品数量：	7台	生产者地址：	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源：	企业送样	生产企业：	浙江人民电器有限公司
收样日期：	2025年10月11日	生产企业地址：	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
完成日期：	2025年10月23日		

试验结论：依据GB/T 14048.3-2017检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

JDW2-0.5/□；Ue：AC500V；Ui:1000V；Ith=Ie：800A、1000A、1250A；Uimp：12kV；Iq：63kA；使用类别：AC-20B；极数：1P

主检：陶澍来 签名：陶澍来 日期：2025.10.23	湖南电科院检测集团有限公司 2025年10月24日
审核：羊 涛 签名：羊涛 日期：2025.10.24	
签发：吴 江 签名：吴江 日期：2025.10.24	

备注： /

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03401-25-10001A-S
首页	√	1	03401-25-10001A-S
报告组成	√	1	03401-25-10001A-S
安全型式试验报告	√	31	03401-25-10001A-S
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验