

# CQC标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： V2021CQC107502-850057

（任务编号）

产品名称： 热过载继电器

型 号： JRS1-80

检测机构： 湖南电科院检测集团有限公司






## 安全型式试验报告

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>样品名称: 热过载继电器</p> <p>型号规格: JRS1-80</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 1台</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021年11月2日</p> <p>完成日期: 2021年11月19日</p> | <p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

试验结论: 依据GB/T14048.4-2020检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JRS1-80  
 Ue:AC380V;Ui:690V;  
 整定电流调节范围Ie:23~32A, 30~40A, 38~50A, 48~57A, 57~66A, 63~80A;  
 脱扣级别:10A;3P;配用的辅助触头:Ith:6A;1NO+1NC;AC-15:Ue/Ie:380V/1.1A

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>主检: 向东 签名:  日期: 2021.11.19</p> <p>审核: 薛正山 签名:  日期: 2021.11.19</p> <p>签发: 李斌 签名:  日期: 2021.11.19</p> | <p>湖南电科院检测集团有限公司</p> <p>2021年11月19日</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

备注:

| 项目                    | 变更前                             | 变更后              |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| 标准变更换版                | GB/T14048.4-2010                | GB/T14048.4-2020 |
| 生产企业地址变更              | 浙江省乐清市柳市镇车站路555号                | 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号 |
| 原证书编号                 | CQC2003010309098755             |                  |
| 原安全型式试验报告编号           | C-040-05B2266-S                 |                  |
| 原变更试验报告               | C-040-09B4679-S                 |                  |
| 原证书检测机构               | 苏州电器科学研究所有限公司, 苏州高新技术产业开发区电器检测所 |                  |
| 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效 |                                 |                  |