



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

国家强制性产品认证 试验报告

☒ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2026CCC0305-5016375
(任务编号)

产品名称: 行程开关


型号: LXW5-11□

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司
Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd
(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)
(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



重 要 声 明

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 报告涂改无效。
3. 未经本机构批准，不得部分复印、摘用或篡改本报告内容。
4. 如对检验结果有异议，应于收到检验报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
5. 凡送样委托检验，检验结果仅适用于客户提供的样品。
6. 委托检验的样品信息及委托方信息均由委托方提供，本机构不对其真实性和准确性负责。
7. 未经本机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
8. 无 CMA 标志的报告，仅供使用方内部参考，不具有对社会证明作用。
9. 凡标注*的检验项目为分包项目。

样品名称：行程开关 型 号：LXW5-11□ 商 标： PEOPLE 样品数量：18 台 样品来源：送样 收样日期：2026. 05. 09 完成日期：2026. 06. 15	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555 号
试验结论：依据 GB/T 14048. 5-2017 《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： LXW5 额定冲击耐受电压(Uimp)：4kV；额定绝缘电压(Ui)：380V； 约定发热电流(Ith)：3A； AC-15:Ue:AC380V;Ie:0. 79A； DC-13:Ue:DC220V;Ie:0. 14A；	
主检：王亮亮 签名： 日期：2026. 06. 15	大连产品质量检验检测研究院有限公司 (国家低压成套电控设备质量检验检测中心) (检测机构名称、盖章) 2026 年 06 月 15 日
审核：高 云 签名： 日期：2026. 06. 15	
签发：崔绍景 签名： 日期：2026. 06. 15	
备注：示波图编号原则：操作性能-S 图；接通和分断-T 图；预期波-Y 图。 正常条件下开关元件的接通和分断能力试验（DC-13）示波图中，Ua 为直流电源电压，Uc 为试品端口电压，Ub 为电流经限流电阻后转换的电压波形。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02901-26011C-S
首页	√	1	02901-26011C-S
报告组成	√	1	02901-26011C-S
安全型式试验报告	√	85	02901-26011C-S
电磁兼容型式试验报告	√	/	/
封底	√	1	02901-26011C-S

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验