



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-801421
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDB5-125C, RDB5-125H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司







<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号规格: RDB5-125C, RDB5-125H</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 7 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-07-27</p> <p>完成日期: 2021-08-11</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB5-125C, RDB5-125H;
 Uimp: 6kV; Ui: 690V;
 Ue: AC230V (1P), AC400V (2P, 3P, 4P);
 In: 80A, 100A, 125A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 RDB5-125C: Ics: 6kA; Icu: 6kA;
 RDB5-125H: Ics: 7.5kA; Icu: 10kA;
 选择性类别: A 类;
 极数: 1P, 2P, 3P, 4P; 适用于隔离用.

主检: 王 炜 签名:  日期: 2021-09-03	
审核: 尤雪元 签名:  日期: 2021-09-03	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-09-03	

备注:

1. 变更情况: 见附页
2. 原 CQC 认可报告编号: 02401-1811901175;
3. 出具原试验报告的检测单位: 浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司);
4. 原 CQC 证书编号: CQC2002010307013316;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。