



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0307-3019581
(任务编号)




产品名称: 漏电断路器

型号: RDB5LE-63Y, RDB5LE-63YS,
RDB5LE-63YH, RDB5LE-63YSH

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

检测报告专用章
(2)



样品名称: 漏电断路器 型 号: RDB5LE-63Y 商 标: / 样品数量: 54 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-10-23、 2018-11-15 完成日期: 2018-12-16		委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站 路 555 号	
试验结论: 依据 GB/T16917.1-2014、GB/T16917.22-2008 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5LE-63Y,RDB5LE-63YS, RDB5LE-63YH,RDB5LE-63YSH; Uimp:6kV; Ui:400V; Ue:AC230V; In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣类型:C、D 型; I Δ n:30mA(仅一般型),50mA; 额定剩余动作类型:AC 型,电子式; I Δ m:2kA; RDB5LE-63Y,RDB5LE-63YS: Icn:6kA;lcs:6kA RDB5LE-63YH,RDB5LE-63YSH: Icn:10kA;lcs:7.5kA 极数:2P (1 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用			
主检: 		日期: 2018-12-16	
审核: 		日期: 2019-01-03	
签发: 		日期: 2019-01-04	
备注: 1.变更情况:			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	Uimp 参数变更	Uimp:4kV	Uimp:6kV
2	增加延时型(S 型)	/	S 型: t $\leq$ 0.5s, t $\leq$ 0.2s, t $\leq$ 0.3s
3	分断能力变更	Icn:10kA;lcs:7.5kA	普通型(RDB5LE-63Y,RDB5LE-63YS): Icn:6kA;lcs:6kA 高分断型 RDB5LE-63YH,RDB5LE-63YSH: Icn:10kA;lcs:7.5kA
4	增加延时型电子 组件板信息	/	集成电路 54123/无锡华润矽科微电子有限公司 可控硅 JX012N2/江苏捷捷微电子股份有限公司 压敏电阻 10K360/西安西无二电子信息集团有限公司
2.原 3C 认可报告编号(申请编号): C-06801-1C160887(A2016CCC0307-2313329); 3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 浙江省机电产品质量检测所; 4.原 3C 证书编号: 2016010307849083; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系 统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。			