



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号：V2021CQC107502-850070  
(任务编号)

产品名称：切换电容器接触器

型 号：RDC19-32/20、11、02B，  
RDC19-32/20、11、02C

检测机构：福建省产品质量检验研究院



|   |  |
|---|--|
| 样品名称: 切换电容器接触器<br>型号: RDC19-32/11B<br>商 标: /<br>样品数量: 8 台<br>样品来源: 送样<br>收样日期: 2021-12-15<br>完成日期: 2022-02-23 | 委托人: 人民电器集团有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)<br>生产者: 人民电器集团有限公司<br>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)<br>生产企业: 浙江人民电器有限公司<br>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号 |
|---|--|

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDC19-32/20、11、02B, RDC19-32/20、11、02C; Uimp:8kV;Ui:660V; Ith:32A; Ue:AC220/230V、AC380/400V; Ie:23A; 使用类别:AC-6b; Us:AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V/50Hz; Qe:9kvar ( Ue=AC220/230V ),18kvar ( Ue=AC380/400V ); IP20; 3P;

配用的辅助触头 2NO、1NC1NO、2NC: Ith:6A, AC-15:380V/0.95A, DC-13:220V/0.15A,

主检: 程康松 日期: 2022-02-23

审核: 日期: 2022-03-07

签发: 日期: 2022-03-10



备注:

1.变更情况:

| 序号 | 变更项目      | 变更前                | 变更后                          |
|----|-----------|--------------------|------------------------------|
| 1  | 标准换版      | GB/T 14048.4—2010  | GB/T 14048.4—2020            |
| 2  | 生产厂搬迁     | 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号 | 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号           |
| 3  | 壳体制造商变更   | 浙江荣生电气有限公司         | 乐清市奋进胶塑电器有限公司<br>乐清市王新塑化有限公司 |
| 4  | 灭弧罩制造商变更  | 浙江荣生电气有限公司         | 乐清市奋进胶塑电器有限公司<br>乐清市王新塑化有限公司 |
| 5  | 线圈骨架制造商变更 | 浙江荣生电气有限公司         | 乐清市奋进胶塑电器有限公司<br>乐清市王新塑化有限公司 |
| 6  | 弹簧制造商 更名  | 乐清市天力弹簧厂           | 温州天力弹簧有限公司                   |

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-13DQ194 ( A2013CCC0304-1565466 );

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2013010304655426;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。