



240020349758



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1037

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:


申请编号: A2026CCC0304-4978583

产品名称: 交流接触器

型 号: RDC8-850

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



样品名称：交流接触器 型 号：RDC8-850 商 标：/ 样品数量：7 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2026-04-08 完成日期：2026-06-10		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDC8-850; Uimp: 8kV; Ui: 1140V; Ith: 850A; Ue: AC220/230V、380/400V、660/690V; Ie: 850A; 使用类别：AC-1; Us: AC220/230V、380/400V、50/60Hz; 极数：3P。			
主检：束 卉 签名：  日期：2026-06-10			
审核：季英瑞 签名：  日期：2026-06-10			
签发：张 钰 签名：  日期：2026-06-10			
备注	/		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	12901-20268021-S
首页	√	1	12901-20268021-S
报告组成	√	1	12901-20268021-S
安全型式试验报告	√	39	12901-20268021-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	12901-20268021-S

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验