



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2025CCC0309-4765990
(任务编号)

产品名称：控制与保护开关电器




型号：RDCPS-63

检测机构：山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



产品名称：控制与保护开关电器 型号：RDCPS-63 商 标：/ 样品数量：2 台 样品来源：企业送样 收样日期：2025-08-11 完成日期：2025-09-23		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号							
试验结论：依据 GB/T 14048.9—2024 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDCPS-63； Ue：AC400V；Uimp：6kV；Ui：690V； Ie=Ith：1A 、3A、6A、10A、16A、25A、32A、40A、45A、50A、63A； 使用类别：AC-44；Ics：L: 9kA，C:12kA；极数：3P									
主检：刘子睿 签名：  日期：2025-09-23		山东省产品质量检验研究院 2025 年 9 月 23 日							
审核：张培英 签名：  日期：2025-09-23									
签发：郭凤诚 签名：  日期：2025-09-23									
备注	1. 变更情况： <table><tr><td>变更内容</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>标准变更</td><td>GB/T14048.9—2008</td><td>GB/T14048.9—2024</td></tr></table>			变更内容	变更前	变更后	标准变更	GB/T14048.9—2008	GB/T14048.9—2024
	变更内容	变更前	变更后						
	标准变更	GB/T14048.9—2008	GB/T14048.9—2024						
	2. 最近一次原认可报告编号：AY0200786-2024；								
	3. 最近一次出具原试验报告的检测单位：山东省产品质量检验研究院；								
4. 原证书编号：2024010309697060；									
5. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。									

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03101-AY0202758-2025
首页	√	1	03101-AY0202758-2025
报告组成	√	1	03101-AY0202758-2025
安全型式试验报告	√	22	03101-AY0202758-2025-S
电磁兼容型式试验报告	√		
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验