




170008221380



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他: ODM

申请编号: A2018CCC0302-2982564
(任务编号)




产品名称: 条形熔断器式隔离开关

型 号: RDHG2B-250
RDHG2B-400
RDHG2B-630



检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 条形熔断器式隔离开关 型号: RDHG2B-250 RDHG2B-400 RDHG2B-630 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-09-21 完成日期: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江莱曼电器有限公司 生产企业地址: 乐清市柳市镇新光工业区中泰路 209 号						
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDHG2B-250, RDHG2B-400, RDHG2B-630 Ui:690V; Ue:AC380V; Uimp:8kV Ith:250A, 400A, 630A; Ie: 250A, 400A, 630A; 额定限制短路电流: 50 kA 使用类别: AC-21B 极数: 3P;							
主检: 王 炜 签名:  日期: 2018-09-27 审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2018-09-27 签发: 张 洁 签名:  日期: 2018-09-27	 (检测机构名称、盖章) 2018年09月27日						
备注: 1.此申请为 ODM 变更申请(母证书已变更, 3C 申请编号: A2018CCC0302-2910978); 2.变更情况:							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">序号和名称</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准换版</td> <td>GB 14048.3-2008</td> <td>GB/T 14048.3-2017</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
序号和名称	变更前	变更后					
标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017					
3.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-16B0450-S (母报告已变更, 报告编号为: C-14201-DC183287); 4.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 5.原 CCC 证书编号: 2016010302877988; 6.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							