



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2023CQC107502-1131833  
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型号：RDM1-125L、RDM1-125M、  
RDM1-125H、RDM1-125L/T、  
RDM1-125M/T、RDM1-125H/T

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称：塑料外壳式断路器 型号： RDM1-250M,RDM1-250L 商 标：/ 样品数量：8 台 样品来源：送样 收样日期：2023-12-01 完成日期：2023-12-18	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园）  生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园）  生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 555 号
---	--

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDM1-125L、RDM1-125M、RDM1-125H、RDM1-125L/T、RDM1-125M/T、RDM1-125H/T；Uimp：8kV；Ui：800V；Ue：AC400V/AC690V(仅 M，H 型 3P，4P)；In：10A，16A，20A，25A，32A，40A，50A，63A，80A，100A，125A；过电流脱扣器类型：热磁式；AC400V：Ics：25kA(L 型)，Icu：36kA(L 型)；Ics：36kA(M 型)，Icu：50kA(M 型)；Ics：50kA(H 型)，Icu：85kA(H 型)；AC690V：Ics：5kA(M 型)，Icu：10kA(M 型)；Ics：10kA(H 型)，Icu：20kA(H 型)；选择性类别：A；2P，3P，4P(N 极可开闭)；适用于隔离用；配用的辅助触头：1NO1NC，Ith：3A；AC-15：Ue/Ie：AC400V/0.3A；DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A

主检：张帆 日期：2023-12-18

审核：陈圣杰 日期：2023-12-21

签发：严利 日期：2023-12-25



备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	分断能力变更	AC400V：L 型：Icu=35kA,Ics=25kA M 型：Icu=50kA,Ics=35kA	AC400V：L 型：Icu=36kA,Ics=25kA M 型：Icu=50kA,Ics=36kA

2.最近一次原认可报告编号(申请号)：02501-22DQ2601(V2021CQC107502-830067)；

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；

4.原证书编号：CQC2015010307751136；

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。