



210020349171



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1037

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：V2023CQC107502-1131825

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：RDM1-630

检测机构：镇江市产品质量监督检验中心  
 

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



# 安全型式试验报告

申请编号: V2023CQC107502-1131825 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: RDM1-630 商标: / 样品数量: 2 台 样品生产序号: / 收样日期: 2023-12-28 样品来源: 工厂送样	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
---	--

试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: RDM1-630;

Ue: AC400/690V;

Ui: 800V;

Uimp: 8kV;

In: 400A、500A、630A;

Ue: AC400V: L 型: Ics: 36kA; Icu: 50kA; M 型: Ics: 42kA, Icu: 65kA;

H 型: Ics: 65kA, Icu: 100kA;

Ue: AC690V: Ics: 10kA, Icu: 20kA;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

选择性类别: A 类;

脱扣级别: 10;

极数: 3P (3 个保护极), 4P (3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用;

配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 2NO2NC; Ui: 400V; 约定发热电流 (Ith): 3A; 使用类别: AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A。

主检: 束 卉 签名: 

日期: 2024-01-10

审核: 季英瑞 签名: 

日期: 2024-01-10

签发: 张 钰 签名: 

日期: 2024-01-10



备注 变更信息详见附件表 1

## 变更附页

附件表 1

变更信息	变更前	变更后
Ics (400V, L 型)	35kA	36kA
原证书编号	CQC2019010307186736	
已获证型号规格	RDM1-630	
原证书检测机构/报告编号	镇江市产品质量监督检验中心(国家中低压配电设备质量检验检测中心) / 12901-20218236-CQC 国家中低压配电设备质量监督检验中心(镇江市产品质量监督检验中心) / 12901-20198002	

说明: 此变更报告与原试验报告合并使用方可有效。