

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463



CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：V2022CQC107502-991876

(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器（量测开关）

型 号：RDM1E-250、RDM1E-160

检测机构：天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-991876 (任务编号) 样品名称: 塑料外壳式断路器(量测开 关) 型号规格: RDM1E-250、RDM1E-160 商标: / 样品数量: 14 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022 年 09 月 01 日 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民 工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民 工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	---

试验依据标准:

GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM1E-250、RDM1E-160

Ue: AC380V、AC400V、AC415V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;

In: RDM1E-250: 250A (100A~250A) 可调;


RDM1E-160: 160A (63A~160A) 可调;

Ics: M 型: 25kA, H 型: 36kA

Icu M 型: 36kA, H 型: 50kA

Icw: 3kA/1s; 选择性类别: A; 极数: 3P;

适用于隔离; 额定频率: 50Hz。

主检: 王静 签名:  日期: 2022-09-14

审核: 王玉华 签名:  日期: 2022-09-14

签发: 张春香 签名:  日期: 2022-09-14

天津天传电控设备检测有限公司

(检测机构名称盖章)

2022 年 09 月 16 日

检验检测专用章

备注