

# CQC 标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：V2021CQC107502-822273  
(任务编号)

产品名称：剩余电流动作断路器

型 号：RDM32LE-160□□/W

检测机构：浙江省机电产品质量检测所有限公司




产品名称: 剩余电流动作断路器 型号: RDM32LE-160□□/W 商 标: / 样品数量: 6 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-11-05 完成日期: 2021-11-11	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	--


试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM32LE-160□□/W; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 125A (50A~125A 连续可调)、160A (64A~160A 连续可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; IΔn: 50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA 分级可调/AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; RDM32LE-160Y/W: Ics: 25kA; Icu: 35kA; RDM32LE-160YM/W: Ics: 35kA; Icu: 50kA; Icw: 3kA/1s; 选择性类别: A 类; IΔm: 25%Icu; 自动重合闸时间: 20s~60s; 极数: 3P+N (三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用);

主检: 朱琳 签名:  日期: 2021-11-14

审核: 傅炳 签名:  日期: 2021-11-15

签发: 马琳 签名:  日期: 2021-11-15

浙江省机电产品质量检测所  
 有限公司  
 2021年11月15日

备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图; EMC-E图;

变更信息	变更前	变更后
[12]标准换版	GB/T 14048.2-2008、GB/T 32902-2016	<b>GB/T 14048.2-2020</b>
[14]供应商名称更改	乐清市鹏鑫电器厂 浙江伯特利树脂制品有限公司 乐清市航星塑料电器厂	<b>乐清市鹏鑫电器厂(普通合伙) 浙江伯特利新材料技术有限公司 温州市航星塑料电器配件厂</b>
原 CQC 证书编号	CQC19012235540	
已获证型号规格	见 P7 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C192193、C-06801-1C192197
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		