



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号： V2021CQC107502-866343
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： RDM5-63

检测机构： 福建产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5-63L、 RDM5-63M 商标: / 样品数量: 13 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-29 完成日期: 2022-01-26	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5-63; Uimp:8kV; Ui:1000V; Ue:AC400V In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 过电流脱扣器类型:热磁式; 选择性类别:A; L型: Ics:15kA、Icu:25kA; M型: Ics:25kA、Icu:35kA, 2P、3P、4P(N极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC, Ith:3A, AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A 符合附录N的电子附件: 欠压脱扣器; Uimp:4kV; Ui:400V; Us:AC400V、AC230V	
主检: 程康松 日期: 2022-01-26	 福建省产品质量检验研究院 2022年3月14日 (2)
审核: 胡晓芳 日期: 2022-03-11	
签发: 严平 日期: 2022-03-14	
备注: 1.变更情况: (见附页) 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02901-20016C (V2020CQC012030-712714); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 大连产品质量检验检测研究院有限公司; 4.原证书编号: CQC21012284990; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC波形); D(50kA系统), X(10kA系统), S(寿命系统), N(120kA系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	