



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-866734  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-125M,RDM5E-125H

检测机构: 苏州电器科学



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: RDM5E-125M,RDM5E-125H</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 3 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-11-24</p> <p>完成日期: 2021-12-31</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5E-125M,RDM5E-125H

Ui:1000V;Uimp:12kV;

Ue: AC400V/690V;

In:32A(I<sub>R</sub>=12.5A~32A 可调),63A(I<sub>R</sub>=25A~63A 可调),125A(I<sub>R</sub>=50A~125A 可调);

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:AC400V:M 型:35kA;H 型:50kA;AC690V:M 型:10kA;H 型:10kA;

Icu:AC400V:M 型:50kA;H 型:85kA;AC690V:M 型:20kA;H 型:20kA;

Icw:1.5kA/1s;

选择性类别:A 类;


极数: 3P,4P;适用于隔离;


配用的辅助触头:1NO1NC,Ith:3A;


Ui:400V;Uimp:4kV;

AC-15 Ue/Ie:AC400V/0.4A;

DC-13 Ue/Ie:DC220V/0.15A;

主检: 朱文华 签名:  日期: 2022-01-06

审核: 陆维导 签名:  日期: 2022-01-06

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-01-06



备注:

1.变更情况: 见附页 1

2.原 CQC 认可报告编号: 03601-A-19B0558-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CQC 证书编号: CQC2018010307044882;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。