



211520110775



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

CQC 标志认证

试验报告

■新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-854663

(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：RDM5E-630F、RDM5E-630M、RDM5E-630H

检测机构：山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



安全型式试验报告

申请编号：V2021CQC107502-854663 (任务编号) 样品名称：塑料外壳式断路器 型号规格：RDM5E-630F RDM5E-630M RDM5E-630H 商 标：/ 样品数量：28 台 样品生产序号：/ 收样日期：2021-10-27 样品来源：送样 抽样通知书编号：/	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验依据标准：
GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 RDM5E-630F、RDM5E-630M、RDM5E-630H；
 Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; In: 630A (250A~630A 可调); 过电流脱扣器类型：电子式；AC400V: Ics=50kA, Icu=50kA (F 型); Ics=55kA, Icu=85kA (M 型); Ics=75kA, Icu=100kA (H 型); AC690V: Ics=15kA, Icu=20kA (F 型); Ics=15kA, Icu=20kA (M 型); Ics=15kA, Icu=20kA (H 型); Icw: 10kA/1s; 选择性类别：B 类；频率：50Hz；极数：3P；适用于隔离；配用的辅助触头：2NO2NC；约定发热电流 (Ith): 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV; 相应类别下的额定工作电压 (Ue)/额定工作电流 (Ie): AC-15: AC400V/0.4A; DC-13: DC220V/0.15A

主检：张培英 签名：*张培英* 日期：2022-06-30
 审核：朱金华 签名：*朱金华* 日期：2022-06-30
 签发：丛 林 签名：*丛 林* 日期：2022-06-30



备注：/