



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0307-2639028

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-125M, RDM5E-125H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: RDM5E-125M, RDM5E-125H</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 36 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-08-22</p> <p>完成日期: 2017-12-20</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5E-125M, RDM5E-125H  
 Ui: 1000V; Uimp: 12kV;  
 Ue: AC400V/AC690V;  
 In: 32A(I<sub>R</sub>=12.5A~32A 可调), 63A(I<sub>R</sub>=25A~63A 可调), 125A(I<sub>R</sub>=50A~125A 可调);  
 过电流脱扣器类型: 电子式;  
 Ics: 400V: 35kA(M 型), 50kA(H 型);  
 690V: 10kA(M, H 型);  
 Icu: 400V: 50kA(M 型), 85kA(H 型);  
 690V: 20kA(M, H 型);  
 Icw: 1.5kA/0.5s;  
 使用类别: A 类; 适用频率: 50Hz;  
 极数: 3P(3 个保护极, 适用于隔离);  
 配用的辅助触头: Ith: 3A; 触头种类和对数: 1NO1NC;  
 AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A;  
 DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A.

主检: 鲁建平 签名:  日期: 2018-01-15

审核: 陆维导 签名:  日期: 2018-01-15

签发: 许建林 签名:  日期: 2018-01-15



备注:  
 RDM5E-125M/3440: 125A: #01 分励辅助  
 RDM5E-125M/3400: 125A: #03#05#09#11#12#14#15#16#17#18#20  
 RDM5E-125M/3400: 32A: #04#10#13#19  
 RDM5E-125H/3430: 125A: #02 欠压  
 RDM5E-125H/3400: 125A: #06#08#21  
 RDM5E-125H/3400: 32A: #07  
 附件#01: 分励脱扣器 AC230V  
 附件#02: 分励脱扣器 DC24V  
 附件#03: 欠电压脱扣器 AC230V  
 辅助触头: #01#02#03#04#05