



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: V2023CQC107502-1083758

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-1250H/□、RDM5EY-1250□/□□

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2023CQC107502-1083758 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5E-1250H/□、RDM5EY-1250□/□□ 数量: 2台 商标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2023-08-03 完成日期: 2023-08-25	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 上图电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路268号
试验结论: 原获证(母证书号: CQC2018010307102298)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样品与原获证(母证书号: CQC2018010307102298)产品的描述、内部结构一致。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5E-1250H/□、RDM5EY-1250□/□□; Ue: AC400V, AC690V(仅 RDM5E-1250H/□); Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Inm: 1250A RDM5E-1250H/□: In: 630A(400A/440A/460A/480A/500A/530A/560A/600A/630A 分级可调+OFF); 800A(500A/550A/600A/630A/660A/700A/740A/780A/800A 分级可调+OFF); 1000A(630A/680A/700A/750A/800A/850A/900A/950A/1000A 分级可调+OFF); 1250A(850A/900A/950A/1000A/1050A/1100A/1150A/1200A/1250A 分级可调+OFF); RDM5EY-1250□/□□: In: 630A(252A~630A 连续可调); 800A(320A~800A 连续可调); 1000A(400A~1000A 连续可调); 1250A(500A~1250A 连续可调) 过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50/60Hz RDM5E-1250H/□: AC400V: Ics: 50kA, Icu: 65kA; AC690V: Ics: 10kA, Icu: 20kA; Icw: 20kA/1s; RDM5EY-1250□/□□: AC400V: M型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; H型: Ics: 65kA, Icu: 85kA; Icw: 20kA/1s; 选择性类别: B类; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离	
主检: 陈张峰 签名:  日期: 2023-08-25	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2023-08-25	
签发: 黄芳 签名:  日期: 2023-08-25	
备注: ODM 申请人与母证书的信息情况详见附页:	