




161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2017CCC0307-2625561

产品名称: 塑料外壳式断路器





型 号: RDM5E-250M, RDM5E-250H



检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: A2017CCC0307-2625561</p> <p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: RDM5E-250M, RDM5E-250H</p> <p>商 标: /</p> <p>数 量: 11 台</p> <p>样品来源: 生产企业送样</p> <p>收样日期: 2017 年 08 月 29 日</p> <p>完成日期: 2017 年 10 月 16 日</p>	<p>委 托 人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生 产 者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDM5E-250M, RDM5E-250H</p> <p>Ue: AC400V/AC690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV;</p> <p>In: 250A ( 100A/112A/125A/140A/150A/160A/180A/200A/225A/250A 分档可调 );</p> <p>过电流脱扣器类型: 电子式; 使用类别: A;</p> <p>M 型: AC400V: Ics: 35kA, Icu: 50kA; AC690V: Ics: 10kA, Icu: 20kA;</p> <p>H 型: AC400V: Ics: 50kA, Icu: 85kA; AC690V: Ics: 10kA, Icu: 20kA;</p> <p>极数: 3P; 产品适用于隔离;</p> <p>配用的辅助触头: 1NO1NC</p> <p>Ith: 3A;</p> <p>AC-15: AC400V/0.4A; DC-13: DC220V/0.15A;</p>	
<p>主检: 沈 涛 签名:  日期: 2017-12-18</p>	<p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2017-12-18</p> 
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2017-12-18</p>	
<p>签发: 王国忠 签名:  日期: 2017-12-18</p>	
<p>备注:</p>	