



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2019CCC0307-3210605  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-250M, RDM5E-250H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器                  型号: RDM5E-250M,                  RDM5E-250H                  商 标: /                  样品数量: 6 台                  样品来源: 工厂送样                  收样日期: 2019-08-22                  完成日期: 2019-09-05</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳                  市人民工业园)                  生产者: 人民电器集团有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳                  市人民工业园)                  生产企业: 浙江人民电器有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路                  555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  RDM5E-250M, RDM5E-250H                  Ui:1000V; Uimp:12kV;                  Ue: AC400V/690V;                  In:250A(100A~250A 可调);                  过电流脱扣器类型:电子式;                  Ics:AC400V: M 型: 35kA; H 型:50kA;                  AC690V: M 型: 10kA; H 型:10kA;                  Icu:AC400V: M 型: 50kA; H 型:85kA;                  AC690V: M 型: 20kA; H 型:20kA;                  使用类别:A 类; 频率: 50Hz;                  极数: 3P,4P; 适用于隔离;                  配用的辅助触头: 1NO1NC, Ith:3A;                  AC-15 Ue/Ie: AC400V/0.4A;                  DC-13 Ue/Ie: DC220V/0.15A;</p>	
<p>主检: 朱文华 签字:  日期: 2019-09-23</p>	
<p>审核: 丁娟 签字:  日期: 2019-09-23</p>	
<p>签发: 陈源 签字:  日期: 2019-09-23</p>	
<p>备注:                  1.变更情况: 见附件                  2.原 CCC 认可报告编号: 02401-1711900237-S;                  3.出具原试验报告的检测单位: 浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有                  限公司);                  4.原 CCC 证书编号: 2018010307037794;                  5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>	