



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0307-3210603  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-400M, RDM5E-400H




检测机构: 苏州电器科学研究所股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5E-400M, RDM5E-400H 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-08-06 完成日期: 2019-08-28	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 RDM5E-400M, RDM5E-400H  
 Ui:1000V; Uimp:12kV;  
 Ue: AC400V/690V;  
 In:400A(160A~400A 可调);  
 过电流脱扣器类型:电子式;  
 Ics:AC400V: M 型: 42kA; H 型:65kA;  
 AC690V: M 型: 15kA; H 型:15kA;  
 Icu:AC400V: M 型: 65kA; H 型:100kA;  
 AC690V: M 型: 20kA; H 型:20kA;  
 Icw: 5kA/1s;  
 使用类别:B 类;  
 极数: 3P,4P; 适用于隔离;  
 配用的辅助触头: 1NO1NC, Ith:3A;  
 AC-15 Ue/Ie: AC400V/0.4A;  
 DC-13 Ue/Ie: DC220V/0.15A;

主检: 朱文华 签字:  日期: 2019-09-24  
 审核: 陆维导 签字:  日期: 2019-09-24  
 签发: 陈 源 签字:  日期: 2019-09-24



备注:  
 1.变更情况: 见附件  
 2.原 CCC 认可报告编号: 02401-1711900238-S;  
 3.出具原试验报告的检测单位: 浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有限公司);  
 4.原 CCC 证书编号: 2018010307040400;  
 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。