



210020349109



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他：


申请编号：V2022CQC107502-961499
(任务编号)

产品名称：双电源自动转换开关

型 号：RDQH-80/3P、RDQH-80/4P

检测机构：山东省产品质量检验研究院
(国家节能产品质量检验检测中心、
国家输配电设备质量检验检测中心 (山东))



样品名称：双电源自动转换开关 型 号：RDQH-80/4P 商 标：PEOPLE 样品数量：5 台 样品来源：送样 收样日期：2022 年 6 月 14 日 完成日期：2022 年 7 月 29 日	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDQH-80/3P、RDQH-80/4P Ue：AC400V；Ui：690V（主电路），250V（辅助回路），250V（控制回路）；Uimp：8kV；Icm：105kA（峰值），Icn：50kA；Ie：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A；Ith：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A；电器级别：CB 级；使用类别：AC-33iB；转换方式：ATSE；极数：3P、4P；适用于隔离	
主检：王秀丽 签名： 日期：2022-07-31	
审核：李安茂 签名： 日期：2022-07-31	
签发：苏士清 签名： 日期：2022-07-31	
备注：1. 示波图编号说明：接通与分断能力、操作性能能力（电气）、短路接通能力、短路分断试验—T 图，预期波—Y 图。	