



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830279

产品名称: 电动机保护用断路器

型 号: RDS5-32 RDS5-32X

检测机构: 福建省产品质量检验研究院




样品名称: 电动机保护用断路器 型号: RDS5-32、RDS5-32X 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-10-28 完成日期: 2021-11-10	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020、GB/T 14048.4—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDS5-32、RDS5-32X; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: 400V/415V, 690V; In: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A(可调); 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics/Icu 详见附件; 脱扣级别: 10A; 选择性类别: A, AC-3; 3P, 适用于隔离用

主检: 陈圣杰	日期: 2021-11-10	 <p>福建省产品质量检验研究院 2021年11月10日</p>
审核: [Signature]	日期: 2021-11-10	
签发: [Signature]	日期: 2021-11-10	

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.2—2008 GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.2—2020 GB/T 14048.4—2020

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-20DQ0055(V2020CCC012030-555225);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC20012265443;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。