



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0301-2002975
(任务编号)

产品名称: 户外综合配电箱

型号: JP

检测机构: 上海电器设备检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0301-2002975
(任务编号)
样品名称: 户外综合配电箱
型号规格: JP
商标: /
样品数量: 1台
样品生产序号: 201507975
收样日期: 2015-10-27
样品来源: 工厂送样
抽样通知书编号: /

委托人: 江西人民输变电有限公司
委托人地址: 江西省南昌市小蓝工业园
生产者: 江西人民输变电有限公司
生产者地址: 江西省南昌市小蓝工业园
生产企业: 江西人民输变电有限公司
生产企业地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园

试验依据标准: GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》
GB/T 15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: JP;
额定工作电压 (Ue): AC380V;
额定绝缘电压 (Ui): 500V;
频率 (f_n): 50Hz;
主母线的额定电流 (In): 630A-100A;
主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 15kA;
电容器标称容量 (Qc): 140kvar-10kvar
补偿方式: 三相补偿和单相补偿相结合
投切电容器的元件类型: 复合开关
户内型/户外型: 户外型;
外壳防护等级: IP44;

主检: 竺晓梅 签名: 竺晓梅 日期: 2016.03.09

审核: 颜颖 签名: 颜颖 日期: 2016.03.09

签发: 蔡晓玮 签名: 蔡晓玮 日期: 2016.03.09



备注: 1、见附件1
2、不适用于单独的配电或单独的补偿。