



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

试验合格证书

试验报告编号: 14M0220-S 证书编号: 20140313

生产单位: 江西人民输变电有限公司

样品名称: 电力变压器

样品型号: S11-M-1600/10

样品序号: 201405221



试验项目: 例行试验、温升试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验、雷电冲击试验。

试验依据: GB1094.1-1996、GB1094.2-1996、GB1094.3-2003、GB1094.5-2008、GB/T1094.10-2003、GB/T6451-2008、JB/T10088-2004 及试验委托书

试验结论: S11-M-1600/10 电力变压器例行试验、温升试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验、雷电冲击试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2014年08月19日

有效期: 五年

批准:



国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司