

(2010) 检字 JBY 208 号

# 检测报告

## Inspection Report



地址: 湖北省武汉市洪山区珞喻路 143 号  
邮编: 430074  
电话: 4006565689  
传真: (027) 59832255  
网址: China-qitc.sgepri.sgcc.com.cn  
电子信箱: huangweimin@sgepri.sgcc.com.cn

(2010) 检字 JBY208 号

一、送检单位  
江西人民输电有限公司

二、试品说明  
名称: 整流变压器  
出厂编号: 10Z00021-4  
制造厂: 江西人民输电有限公司

型号: ZHSZB-119600/330  
制造日期: 2010 年 11 月  
取样方式: 现场监试

三、检测标准  
GB 1094.1-1996 《电力变压器》总则  
GB 1094.2-1996 《电力变压器》温升  
GB 1094.3-2003 《电力变压器》绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙  
JB/T8636-1997 《电力变流变压器》  
IRD.730.Z00021JT 《ZHSZB-119600/330 整流变压器技术条件》

四、检测类别  
例行试验、型式试验、特殊试验

五、检测日期  
2010-11-14 ~ 2010-11-28

六、检测结论  
根据 GB1094.1-1996 《电力变压器》总则, 对江西人民输电有限公司制造的 ZHSZB-119600/330 型整流变压器进行了例行试验, 其中电冲击试验、温升试验、声级测定、零序阻抗测量、空载电流谐波测量, 经检测的项目合格。

检测: 魏志雄 黄小华

校核: 衣斯

审核: 任晓江

批准: 黄小华

日期: 2011-1-12